

Kennzeichnung: Brandschutz

Gemäß **ASR A1.3** sind die notwendigen Brandschutzzeichen durch Verwendung **langnachleuchtender Materialien** [z.B. langnachleuchtende Brandschutzschilder] auf Rettungswegen einzusetzen, insofern in der Arbeitsstätte **keine Sicherheitsbeleuchtung** vorhanden ist. Dies dient dem Schutzziel der Erkennbarkeit der Brandschutzzeichen nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung.

Eine Übersicht aller international und national abgestimmten und registrierten Brandschutzzeichen zum Einsatz in der Sicherheitskennzeichnung finden Sie in der **DIN EN ISO 7010** der **DIN 4844.2**.

Empfehlung: Kennzeichnen Sie innerhalb eines Objektes immer mit den **gleichen Symbolschildern**. Die Verwendung von unterschiedlichen Symbolschildern für ein- und dieselbe Sicherheitsaussage kann zu Verwirrung und Irritationen mit nicht einzuschätzenden Auswirkungen führen.

Kennzeichnung: Brandschutz

Empfehlung: Kennzeichnen Sie immer nach den neusten Vorschriften und Normen zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen.

Auf wolkdirekt.com finden Sie die passenden Produkte - für Ihre persönliche Sicherheit.

